



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugppn@adm.yar.ru](mailto:ugppn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgoreod@mail.ru](mailto:ondgoreod@mail.ru))

**Предписание № 178/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа №48».**

(полное наименование организации в соответствии с уставом, организационно-правовая форма, организационно-правовая форма, федеральное почтовое наименование организации)  
(наименование, фамилия, имя, отчество должностного лица)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича № 178 от «05» июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «12» июля 2017 года по 10 час. 00 мин. «19» июля 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа №48», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Папанова, 10а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора МОУ «Средняя школа №48» Журиной Ирины Николаевны.

(полное наименование организации в соответствии с уставом, организационно-правовая форма, организационно-правовая форма, федеральное почтовое наименование организации)  
(наименование, фамилия, имя, отчество должностного лица)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выходы на кровлю, предусмотрены через окна на четвертом этаже.	СНиП 21-01-97* п. 8.3*	01.10.2018.	
2	Коридор 2 этажа не разделен противопожарной преградой на участки длиной не более 60 метров.	СНиП 21-01-97* п. 6.26*	01.10.2018.	
3	Коридор 3 этажа не разделен противопожарной преградой на участки длиной не более 60 метров.	СНиП 21-01-97* п. 6.26*	01.10.2018.	
4	Для покрытия пола в общих поэтажных коридорах применен материал с превышающими показателями «пожарной опасности (Г2,РП2,Д3,Т2).(не представлен сертификат пожарной безопасности).	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.10.2018.	
5	В лестничной клетке №3 стены и ступени окрашены краской превышающими показателями пожарной	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.10.2018.	

опасности (Г1,В1,Д2,Т2).(не представлен сертификат пожарной безопасности).			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

Должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору

«19» июля 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:



*(Handwritten signature)*

Директор МОУ «Средняя школа №48» Журова Ирина Николаевна

Должность, фамилия, имя, отчество

«19» июля 20 17 г.

\* - место личной печати